

„ЕКО МЕДЕТ” ЕООД

**тел./факс 0357/6-40-30, адрес за кореспонденция: гр.Панагюрище,
п.к.4500, ул. „Георги Бенковски” № 7, п.к.22**

Изх. № 31 /103.02. 2015г.

**НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ, ЗАКУПИЛИ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЯВЕНА ОТКРИТА
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО
ЗОП, С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСТАВАЩИ И
ДОВЪРШИТЕЛНИ СМР ЗА ОБЕКТ: ”РУДНИК „МЕДЕТ”. УПРАВЛЕНИЕ И
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ И МОНИТОРИНГ” – ПЪРВИ ЕТАП – УПРАВЛЕНИЕ
НА ВОДИ. ПОДОБЕКТ № 1 И ПОДОБЕКТ № 2”.**

Относно: Предоставяне на разяснения по документацията за участие в изпълнение на постъпило искане за разяснения по реда на чл.29, ал.1 от ЗОП

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.29, ал.1 от Закона за обществените поръчки, в изпълнение на постъпило искане от лице по обявена от „Еко Медет” ЕООД, гр.Панагюрище открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП, с предмет: „Избор на изпълнител за оставащи и довършителни СМР за обект: ”Рудник „Медет”. Управление и пречистване на води и мониторинг” - Първи етап - Управление на води. Подобект № 1 и Подобект № 2”, с настоящото Ви предоставям следните разяснения по документацията за участие, както следва:

1. В приложение № 16 - Количествена сметка н КСС № III – 4. Новопроектиран колектор от изхода на тунела по ПС има записани количества, както следва:

- Изкоп с батер земни почви при нормални условия на отвал /непредвидени разходи, Пр. МЕС № 100/17.12.2013 г./ - 1561
- Натоварване на разкопана земна почва на транспорт с багер /непредвидени разходи, пр. МЕС № 100/17.12.2013 г./ - 1561
- Транспорт на земни маси – 1 км. /непредвидени разходи МЕС № 100/17.12.2013 г./ - 1561
- Изработка и монтаж армировка – об. и ср. сложност до 12 мм от А1 и А2 /непредвидени разходи, пр. МЕС № 100/17.12.2013 г./ - 301
- Изработка и монтаж армировка – об. и ср. сложност до 12 мм от А3 /непредвидени разходи, пр. МЕС № 100/17.12.2013 г./ - 20726

Въпроси:

1. Какво означава „непредвидени разходи МЕС №100/17.12.2013 г” ?
2. Каква е мерната единица на тези количества?
3. Посочените позиции ще се изпълняват ли и трябва ли да бъдат осметнени в Приложение № 16 – КСС?

Отговори от Възложителя:

1. По въпроси № 1 и № 3 - В посочените позиции с „непредвидени разходи МЕС пр. № 100 / 17.12.2013 г.” е пояснение в скоби за съответната позиция, че с протокол № 100 от 17.12.2013г., Междуведомственият експертен съвет (МЕС) към Министерство на икономиката е приел тези допълнителни и непредвидени видове СМР, които ще се изпълняват и следва да бъдат осметени в КСС - Приложение № 16.

2. По въпрос № 2 - мерната единица за изкопи, натоварване и транспорт на земни маси е в м3.

2. В Приложение № 16 - Количествено - стойностна сметка в КСС № V.1.1. - Външна кабелна мрежа 6 kV- Монтажни работи е записано:

- Доставка и монтаж на 6 kV силов кабел САХЕКТ – 1x35 мм2 готов изкоп – бр. 3300

В „Работен проект - част „електротехническа Външна кабелна мрежа - 6 kV. Обяснителна записка т. 2. - Външна кабелна мрежа - кабел 6 kV е записано:

- Захранващият кабел да бъде алуминиев тип САХЕКТ – 3(1x35) мм2.

Въпрос: Какъв тип кабел е необходимо да бъде доставен и каква е общата дължина на кабела?

Отговор от Възложителя:

1. Захранващият кабел е алуминиев тип САХЕКТ - 3(1x35) мм2 .

2. Позицията: „Доставка и монтаж на 6 kV силов кабел САХЕКТ - 1x35 мм2 готов изкоп - бр. 3300, е правилно да се чете: „ Доставка и монтаж на 6 kV силов кабел САХЕКТ - 3 (1x35) мм2 готов изкоп - м.л. 3300



С уважение:

/инж.Костадин Хараланов/